



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВУ.ПБ29.Н00037

№ ПС 005619

Срок действия с 29.10.2020 г. по 28.10.2025 г. код ОК 034 (ОКПД2) 22.29.29
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 3920 61 000 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТитанПласт". Адрес: 211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, проезд Устье, д.2, корп. 3, каб.1. Тел.: +375173880353, факс: +375173880356. E-mail: info@titanplast.by.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТитанПласт". Адрес: 211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, проезд Устье, д.2, корп. 3, каб.1. Тел.: +375173880353.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес: 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Листы из сотового поликарбоната торговых марок «Ultra», «TitanPlast», «TitanPlast T3», «TitanPlast T10», толщиной от 3 до 25 мм, плотностью от 0,29 до 3,7 кг/м², выпускаемые по ТУ ВУ 391492034.001-2014. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям НПБ 244-97: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п.7, Метод 2 - Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 2.14 и 4.18) - Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 2.16 и 4.20) - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97. Класс пожарной опасности - КМЗ.

Проведенные исследования (испытания) и измерения (№ и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа) Протокол испытаний № 20-10-26/1С от 26.10.2020 г., ИЛ «СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

Представленные документы (документы представленные Заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ТУ ВУ 391492034.001-2014 «Листы сотового поликарбоната «TitanPlast» и Ultra». Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) РОСС RU.32210.04ШЛКО-ОС02.0004 от 27.10.2020 г., выданный Органом по сертификации «Альбис» аттестат аккредитации № РОСС RU.32210.04ШЛКО-ОС02.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)

